







建築工事

符号	部材	名称
①	H100×100×6×8	柱
②	H100×100×6×8	マシンビーム受け
③	C100×50×20×3.2	レールブラケット受け
④	□100×100×3.2	敷居受け
⑤	C100×50×20×3.2	三方枠取付材



仕 様	
用途	小荷物用
型式	SL-200-D45
最大積載量	200 kg
電動機	3相 200V 60 Hz 1.5 kW
昇降速度	45 m/min
制御方式	インバータ制御
操作方式	相互階操作方式
行程	3 m 000
全高	5 m 800
停止個所	背面側 1 階
	正面側 2 階
	2 停止
カゴ内法	900 W×1100D×1200H
有効出入口寸法	900 W×1200H
出入口扉（手）	2枚扉上開き式
カゴ扉（手）	2枚扉上開き式
標示装置	使用中灯・位置表示灯（到着灯兼用）
連絡装置	インターホン
ワイヤロープ	径 8m/m 2本掛
ガイドレール	カゴ側 □ 75×45×15
	ウェイト側 □ 60×30×10
安全装置	ドアスイッチ、ドアロック
カウンターウエイト	45% 加減式
その他の装置	到着ブザー、扉開放撤禁ブザー 空転防止装置、

出入口意匠	
三方枠	銅板1.6tウレタン樹脂塗装
扉	銅板1.6tウレタン樹脂塗装
敷居	L50×L50×6 ステンレス銅板貼付

カゴ意匠	
天井	銅板1.6tウレタン樹脂塗装
壁	銅板1.6tウレタン樹脂塗装
床	鍍銅板ウレタン樹脂塗装
扉	銅板1.6tウレタン樹脂塗装

※出入口は板厚1.5mm以上であり、エレベータ協会標準JEAS-207Aに定めた構造を採用していますので、平12建告第1369号による特定防火設備と見なされます。

除外工事。確認事項

建築工事関係除外工事

- 昇降路の築造及びピット防水工事。
- 各階出入口の孔あけ工事。
- 三方枠取付後の三方枠回りのモルタル詰め及び仕上工事。
- 機室の築造工事及び点検口（施錠付鋼板製扉一式）設置工事。
- 昇降路頂部又は機室天井井部の煙感知機取付工事。
- 機室天井又は昇降路頂部にフック（0.5 ton）の設置工事。

設備工事関係除外工事

1. 動力電源（接地線を含む）及び照明用電源（AC100V）の、機械室制御盤迄の引込工事。
2. 機械室の照明設備及び点検用コンセント設備工事。

確認事項

1. 昇降路及び機械室内に他用途の配管、ダクトが露出しないこと。
2. 昇降路壁には配管類を埋め込まないこと。
3. 機械室出入口扉は旋錠付鋼板製とすること。
4. 電源電圧の変動率は $\pm 5 \sim 5\%$ 以内のこと。

				殿納	
小荷物専用昇降機据付図					
工番		担当		製図	
				日付	
サンリフト		株式会社 サンリフト			
図番		SL-200-D45			